Montagehinweis TEA-, RMA-Platine
Ersatzteil Nummer 810173 und 810174



Warnhinweis !

Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Kontrollieren Sie ob die Spannungsversorgung 230 Volt beträgt.
Den Deckel des Schaltkastens entfernen und die Anschlüsse entsprechend des Schaltschema anschließen.

Warnhinweis nach Norm VDE 0620-1:

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!

- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben.
- Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie das Leben der Nutzung der elektrischen Anlage.
- Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, zum Beispiel durch Brand.
- Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

Achtung: geänderte Platine:

Keine Anschluss-Klemme für den Reedschalter, Reedschalter muss parallel auf den Schwimmerschalter geklemmt werden.

Es besteht auch die Möglichkeit den Reedschalter nicht mehr an zu schließen, jedoch ist die Gefahr das bei undichtem Nachspeiseventil das Trinkwasser unkontrolliert abläuft. Schließen Sie den Reedschalter parallel zum Schwimmerschalter an, schaltet die Anlage bei Störung auf Trinkwasserbetrieb um.

Bitte legen Sie diesen Hinweis Ihrer Bedienungsanleitung bei!

Andreas Mohrbacher Regenwassernutzung ● Am Brenkelberg 2 ● D-66901 Schönenberg-Kübelberg

Telefon: 06 373 / 2 000 8 ● Fax: 03222 / 321 6525 ● Mail: info@Regenwasser24.de ● Internet: www.Regenwasser24.de

fbr Gründungsmitglied der Fachvereinigung Betriebs und Regenwassernutzung e.V.

Montagehinweis TEA-, RMA-Platine
Ersatzteil Nummer 810173 und 810174

Neue Platinenversion:



Andreas Mohrbacher Regenwassernutzung ● Am Brenkelberg 2 ● D-66901 Schönenberg-Kübelberg

Telefon: 06 373 / 2 000 8 ● Fax: 03222 / 321 6525 ● Mail: info@Regenwasser24.de ● Internet: www.Regenwasser24.de

fbr
Gründungsmitglied
der Fachvereinigung
Betriebs und
Regenwassernutzung e.V.

Montagehinweis TEA-, RMA-Platine
Ersatzteil Nummer 810173 und 810174

Alte Platinenversion:



Hinweis:
Motorkugelhahn mit drei schwarzen Kabeln:
Hier ist die Nummerierung 1 | 2 | 3 aus Maskierung direkt auf den Leitungen aufgedruckt. Die Belegung erfolgt wir in dem roten Rahmen gekennzeichnet.

Die Funktion der Platine kann wie folgt gemessen werden:

Messung 1 (230V):
Blau 1 zu Braun 2
(TW Betrieb)

Messung 2 (230V):
Blau 1 zu Schwarz 3
(RW Betrieb).

Anmerkung:
Die 230 Volt springen beim Umschalten von Braun 2 zu Schwarz 3 zurück.

Andreas Mohrbacher Regenwassernutzung ● Am Brenkelberg 2 ● D-66901 Schönenberg-Kübelberg

Telefon: 06 373 / 2 000 8 ● Fax: 03222 / 321 6525 ● Mail: info@Regenwasser24.de ● Internet: www.Regenwasser24.de

fbr Gründungsmitglied der Fachvereinigung Betriebs und Regenwassernutzung e.V.